

Dotyczy postępowania pn:

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza”

Odpowiedź na pytania do SWZ

1. Prośba o uzupełnienie rysunków nr 14 i 15 (zestawienie stolarki okiennej i zestawienie stolarki drzwiowej) PBW Termomodernizacji o wymagane parametry, w tym sposób otwierania okien i drzwi, wytyczne materiałowe, wymagania dotyczące profili, szklenia oraz okuć - pełny opis znajduje się w pkt 6.5. opisu technicznego na stronie 7 oraz w pkt 7.4 opisu technicznego na stronie 16. Dodatkowo zamieszczamy rysunki nr 14 i 15 z dodatkowym opisem.
2. Prośba o jednoznaczne wskazanie na rysunkach elewacji powierzchni do docieplenia styropianem i powierzchni do docieplenia wełną mineralną - pełny opis znajduje się w pkt 7. opisu technicznego na stronie 8.
3. Prośba o wskazanie kolorystyki: kolor ścian, cokołów (z rysunku kolorystyki nie można odczytać kolorów tynków), stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, orywnowania i balustrad oraz drzwi do piwnicy - w zakresie dotyczącym kolorystyki tynku zamieszczamy rysunek nr 3 z dodatkowym opisem, w zakresie kolorystyki parapetów, orywnowania, balustrad oraz drzwi do piwnicy należy przyjąć kolor grafitowy np. ral 9004.
4. Zamawiający załączył do SWZ zał. nr 9 - część rysunkową dokumentacji projektowej, dotyczącą wykonania robót termomodernizacyjnych w formie zeskanowanej. Ze względu na bardzo nieczytelną jakość skanu powyższa dokumentacja jest bezużyteczna dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej, prośba o udostępnienie jej w wersji pdf nie będącej skanem (czyli w formie analogicznej, w jakiej udostępniono dokumentację na roboty instalacyjne) – Zamawiający zamieszcza dokument w lepszej jakości.
5. Prośba o udostępnienie przedmiarów na roboty termomodernizacyjne w formie pliku pdf, nie będących skanem (czyli w formie analogicznej, w jakiej udostępniono przedmiary na roboty instalacyjne). - Zamawiający zamieszcza przedmiar w lepszej jakości.
6. Prośba o precyzyjne określenie wymiarów wymienianej stolarki okiennej (brak możliwości samodzielnego zweryfikowania tych wielkości z uwagi na brak w projekcie zwymiarowanych rzutów kondygnacji). Na rys. nr 14 podano wymiary zewnętrzne i wewnętrzne, przy czym zewnętrzne są

mniejsze od wewnętrznych - wymiary do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarach. W przypadku składania zamówienia u producenta należy bezwzględnie sprawdzić wymiary na budowie (wynika to z opisu zamieszczonego w dokumentacji).

7. Prośba o wskazanie funkcji poszczególnych skrzydeł okiennych- Zamawiający zamieszcza rysunek nr 14 z dodatkowym opisem.

8. Na rysunku nr 15 (Zestawienie stolarki drzwiowej) przedstawiono schematyczne rysunki drzwi wraz z wymiarami. Zakładając, że wskazane wymiary są wymiarami zewnętrznymi, w przypadku 2 typów drzwi nie ma możliwości spełnienia wymagań minimalnej wysokości w świetle przejścia (200 cm). Prośba o udostępnienie pełnego zestawienia stolarki drzwiowej , zawierającego wszelkie potrzebne informacje umożliwiające dokonanie właściwej wyceny stolarki , w tym: wymiary zewnętrzne, podział, materiał , rodzaj wypełnienia, wymagane współczynniki przenikania ciepła, funkcje poszczególnych skrzydeł, wyposażenie (zamki, samozamykacze itp.) - zakres informacji objętych zapytaniem został ujęty w pkt 7.3 opisu technicznego (strona nr 16). Wymiary do wyceny należy przyjąć jak w przedmiarze.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza rysunek nr 2, na którym zaznaczono okna, które nie podlegają wymianie w ramach zadania i są pominięte w przedmiarach.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwonce-Leszczynach