


Uwaga

Prąd znamionowy wyłączników nadmiarowo-prądowych należy dostosować do istniejącej instalacji -przewodów oraz zabudowanego osprzętu

| Oznaczenie Odejście | Zasil. z TL Klatka schodowa | Gn. wty. IP44 230V 16A podgrzewacz wody | Płyta grzewcza zasilanie z puszki rozga. | Oświetlenie Istniejąca instalacja | Gn. wty. Istniejąca instalacja | Gn. wty. Istniejąca instalacja |
|---|---|---|---|---|---|---|

Uwaga

.W okresie przejściowym mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody (szyny) spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN).

| Zmiana | Data | Nazwa | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | |
| 2 | | | Data | 15.03.2021 |
| 1 | | Jerzy Fojcik | Wykonał | |
| | | | Sprawdził | Jerzy Fojcik |

Projekt :

**TM Czerwionka**

**TM**

Numer oferty :

Wersja : a

-

TM

Arkusz : 3 / 1