

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TN-C-S													
A														
B	<div><div>Uwaga</div><div>Prąd znamionowy wyłączników nadmiarowo-prądowych należy dostosować do istniejącej instalacji -przewodów oraz zabudowanego osprzętu</div></div>													
C														
D														
E														
F	<div><div>Oznaczenie Odejście</div><div><div>N2XH-J 5x6mm</div><div>YDYp3x2,5mm</div><div>YDYżo 5x2,5mm</div><div>2x1,5mm</div><div>2x2,5mm</div><div>2x2,5mm</div></div><div><div>Zasil. z TL</div><div>Klatka schodowa</div><div>Gn. wty. IP44 230V 16A podgrzewacz wody</div><div>Płyta grzewcza zasilanie z puszki rozga.</div><div>Oświetlenie Istniejąca instalacja</div><div>Gn. wty. Istniejąca instalacja</div><div>Gn. wty. Istniejąca instalacja</div></div><div><div>Uwaga</div><div>. W okresie przejściowym mogą w określonych obwodach i/lub rozdzielnicach występować dwa przewody (szyny) spełniające funkcję przewodu neutralnego (N i PEN), ale nie powinny występować dwa przewody spełniające funkcję przewodu ochronnego (PE i PEN).</div></div></div>													
			Projekt : <div>TM Czerwionka</div> <div>TM</div>											
			Wersja : <div>-</div> <div>TM</div>											
			Arkusze : <div>2 / 1</div>											
</														